



La Tremblade, le 17 juillet 1995

Station de la Tremblade

Mus du Loup, boîte postale 133, 17390 La Tremblade

Tél. 46.36.18.41

Fax 46.36.18.47

Télex 632 160 F

Mairie

17320 MARENNES

N/REF : 95-33/DEL/LT/DM

Objet : Assainissement du lotissement de la Jouselinière à Saint Georges d'Oléron.

Monsieur,

Comme suite à votre demande et après étude de votre projet d'assainissement par lagunage avec les services de la D.D.A.S.S. 17, nous émettons un avis favorable au dit projet sous les réserves suivantes :

- Sachant qu'il n'y a aucune possibilité immédiate et même à moyen terme de se raccorder au réseau d'assainissement de Saint-Georges, la seule solution technique paraît être le lagunage.
- La surface projetée de 3 200 m² paraît adaptée au nombre d'habitants prévus (320). Il conviendra toutefois de prévoir un système de dégrillage avant passage dans la lagune, laquelle devra comporter deux ou trois bassins afin d'assurer une dépollution effective avant rejet dans les fossés pluviaux.
- Enfin, le système devra être correctement et régulièrement entretenu.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Le Responsable du Laboratoire
Environnement Littoral

D. MASSON

Copies : Dossier
Chrono
DEL La Rochelle
DEL Brest
DDASS 17