

13 Juillet 1989

Ville de La Rochelle
Services techniques
Plan et Urbanisme
25, Quai Maubec
17000 LA ROCHELLE

REF. : 1099-CR/ROCH

O B J E T : Projet de construction d'un Centre de thalassothérapie
à Châtelailon

REFERENCE : Votre transmission du 27 juin, complétée d'une note du
7 juillet relative à l'utilisation de l'eau de mer dans
la Station.

P. J. : Un dossier en retour

Par transmissions rappelées en référence, vous sollicitez
mon avis sur la demande de permis de construire relative au centre de
Thalassothérapie de Châtelailon.

Ce dossier appelle de ma part les remarques suivantes :

1) en matière de traitement des eaux usées, il est prévu un
raccordement au réseau communal. Il sera bon de s'assurer que la sta-
tion d'épuration est bien en mesure d'absorber l'accroissement de char-
ge induit par la création de ce centre.

2) On peut noter le manque ou l'insuffisance de précisions
quant aux éléments suivants :

- Localisation exacte des emplacements de la prise d'eau de
mer et du rejet des eaux après usage.

.../...

Copies : Direction Départementale des Affaires Maritimes - La Rochelle
Direction Départementale Action Sanitaire et Sociale - La Rochelle

- Dispositions prévues pour garantir l'absence d'impact des eaux de rejet vis-à-vis du milieu marin récepteur (proximité de concessions ostréicoles à prendre en compte notamment).

En l'absence d'informations suffisantes sur ces points, je ne peux que réserver mon avis quant au projet en cause.

Le Chef du laboratoire

G. THOMAS