Ifremer

objet : Dossier de déclaration de rejet d'eaux pluviales-Chatelaillon

Réf. : Votre transmission du 24 janvier 2001

N/réf. : 915-DEL/LR-mpl

DDE - Service Maritime
Cellule Qualité des Eaux Littorales

17009 LA ROCHELLE PALLICE

L'Houmeau, le 15 février 2001

Institut français de recherche pour l'exploitation de la Mer

Station de La Rochelle
Place du Séminaire
B.P. 7
17137 L'Houmeau
France

téléphone **33 (0)5 46 50 94 40**
télécopie **33 (0)5 46 50 93 79**
http://www.ifremer.fr

Siège social
155, rue Jean-Jacques Rousseau
92138 Issy-les Moulineaux Cedex
France
R.C.S. Nanterre B 330 715 368
APE 731 Z
SIRET 330 715 368 00297
TVA FR 46 330 715 368
Etablissement public à caractère industriel et commercial

téléphone **33 (0)1 46 48 21 00**
télécopie **33 (0)1 46 48 22 96**
http://www.ifremer.fr

Vous nous avez soumis pour avis le dossier de déclaration de rejet d'eaux pluviales, lié à l'aménagement du quartier des boucholeurs à Chatelaillon.

Ce dossier ne soulève pas d'objection de notre part. Toutefois, s'agissant de rejets à proximité de zones conchylicoles le paramètre microbiologie est également à prendre en compte en plus de ceux énoncés en page 41 de l'étude d'incidence. Il y aura lieu de veiller à ce qu'aucun raccordement parasite ne s'effectue sur ce nouveau réseau pluvial. Des analyses colimétriques périodiques pourraient être prescrites.

Le Chef du laboratoire DEL

G. THOMAS